

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: 433hod 18min
ID oprávnených osôb: Z
Tlačené dňa: 25.11.2020

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 1/11

Veličina	CO _r		NO _{xr}		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	100.00		-		
EL (97% PPH)			-		
EL (95% DPH)	150.00				
EL (PDH)	50.00		400.00		
I(%)	10		20		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.11.2020	48.65L	2.94	100.50	3.16	
02.11.2020	35.34L	1.45	138.02	5.61	
03.11.2020	40.92L	2.44	109.46	5.03	
04.11.2020	49.74L	2.14	122.38	4.85	
05.11.2020	27.04FL	1.41	98.51F	6.35	
06.11.2020	27.83L	1.12	143.97	5.49	
07.11.2020	20.41L	1.52	127.66	5.78	
08.11.2020	18.56	1.45	136.67	5.18	
09.11.2020	16.38	0.63	155.82	6.37	
10.11.2020	17.91	1.54	146.28	6.43	
11.11.2020	30.66	3.27	94.99	2.36	
12.11.2020	19.84	0.73	115.88	3.99	
13.11.2020	20.32	1.48	138.94	6.09	
14.11.2020	15.27	1.00	157.56	7.09	
15.11.2020	18.43	1.48	145.96	5.69	
16.11.2020	17.78	1.36	142.95	5.84	
17.11.2020	18.45	2.10	133.68	5.23	
18.11.2020	13.17	0.54	93.83	3.32	
19.11.2020	13.65	1.43	142.09	5.61	
20.11.2020	14.38	0.66	132.28	6.31	
21.11.2020	13.23	0.75	134.45	6.23	
22.11.2020	13.25	0.82	127.08	6.14	
23.11.2020	12.24	0.98	132.34	3.87	
24.11.2020	14.98	0.61	136.21	5.99	
25.11.2020	17.48	0.14	81.05	0.08	
26.11.2020	-	-	-	-	
27.11.2020	-	-	-	-	
28.11.2020	-	-	-	-	
29.11.2020	-	-	-	-	
30.11.2020	-	-	-	-	
PMH	22.38		131.24		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	433hod 18min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.11.2020	Strana :	2/11

Veličina	CO _r	NO _{xr}	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	100.00	-	Pozn.
EL (97% PPH)		-	
EL (95% DPH)	150.00		
EL (PDH)	50.00	400.00	
I(%)	10	20	
PMH	22.38	131.24	
MZLm v t/mesiac	0.034	0.128	
n PPH < EL ₉₇ +I	589/77%	762/100%	
n PPH > EL ₁₀₀ +I	173/23%	0/0%	
n PPH > EL ₉₇ +I		0/0%	
n platných PPH	762/97%	762/97%	
n neplatných PPH	20/3%	20/3%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh} +I	24/100%	24/100%	
n PDH > EL _{pdh} +I	0/0%	0/0%	
n Dní s L	6/25%		
n platných PDH	24	24	
n neplatných PDH	1	1	
Min PPH	8.26	43.32	
Max PPH	327.81	335.60	
Min PDH	12.24	81.05	
Max PDH	49.74	157.56	
EQ	0.00	0.00	

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desiatminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: 433hod 18min
ID oprávnených osôb: Z
Tlačené dňa: 25.11.2020

Zdroj: Hoval

Kód: 0644
Strana : 3/11

Veličina	SO ₂ r		TOCr		Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	200.00		20.00		
EL (97% PPH)	50.00		10.00		
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	50.00		10.00		
I(%)	20		30		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.11.2020	8.78	0.33	1.70	0.09	
02.11.2020	10.97	0.51	1.31	0.02	
03.11.2020	12.59Y	0.66	1.51	0.01	
04.11.2020	8.53	0.41	1.70	0.03	
05.11.2020	8.66F	0.46	2.32F	0.07	
06.11.2020	10.36	0.34	0.68	0.01	
07.11.2020	11.20	0.45	0.62	0.01	
08.11.2020	12.32	0.44	0.54	0.00	
09.11.2020	11.99	0.44	0.75	0.01	
10.11.2020	11.61	0.50	0.65	0.01	
11.11.2020	10.80	0.33	2.69	0.09	
12.11.2020	6.25	0.27	1.29	0.00	
13.11.2020	5.78	0.37	0.82	0.00	
14.11.2020	5.72	0.39	0.69	0.00	
15.11.2020	5.90	0.37	1.02	0.01	
16.11.2020	5.64	0.35	0.81	0.00	
17.11.2020	6.47	0.39	0.96	0.02	
18.11.2020	6.02	0.28	0.65	0.00	
19.11.2020	8.62	0.44	0.96	0.05	
20.11.2020	8.63	0.49	1.14	0.04	
21.11.2020	7.30	0.45	0.98	0.02	
22.11.2020	7.59	0.48	1.20	0.04	
23.11.2020	7.19	0.30	1.02	0.09	
24.11.2020	5.88	0.34	1.43	0.02	
25.11.2020	9.17	0.02	0.83	0.00	
26.11.2020	-	-	-	-	
27.11.2020	-	-	-	-	
28.11.2020	-	-	-	-	
29.11.2020	-	-	-	-	
30.11.2020	-	-	-	-	
PMH	8.58		1.09		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	433hod 18min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.11.2020	Strana :	4/11

Veličina	SO ₂ r	TOCr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	200.00	20.00	
EL (97% PPH)	50.00	10.00	
EL (95% DPH)			
EL (PDH)	50.00	10.00	
I(%)	20	30	Pozn.
PMH	8.58	1.09	
MZLm v t/mesiac	0.010	0.001	
n PPH < EL ₉₇ +I	761/100%	762/100%	
n PPH > EL ₁₀₀ +I	0/0%	0/0%	
n PPH > EL ₉₇ +I	1/0%	0/0%	
n platných PPH	762/97%	762/97%	
n neplatných PPH	20/3%	20/3%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh} +I	24/100%	24/100%	
n PDH > EL _{pdh} +I	0/0%	0/0%	
n Dní s L			
n platných PDH	24	24	
n neplatných PDH	1	1	
Min PPH	4.30	0.14	
Max PPH	70.61	10.04	
Min PDH	5.64	0.54	
Max PDH	12.59	2.69	
EQ	0.00	0.00	

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desiatminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: 433hod 18min
ID oprávnených osôb: Z
Tlačené dňa: 25.11.2020

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 5/11

Veličina	HCi _r		HF _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL (100% PPH)	60.00		4.00		
EL (97% PPH)	10.00		2.00		
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	10.00		1.00		
I(%)	40		40		
Dátum	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.11.2020	1.68	0.01	0.04	0.00	
02.11.2020	2.51	0.04	0.03	0.00	
03.11.2020	2.42	0.00	0.04	0.00	
04.11.2020	2.89	0.06	0.04	0.00	
05.11.2020	3.63F	0.17	0.02F	0.00	
06.11.2020	3.82	0.13	0.03	0.00	
07.11.2020	2.44	0.02	0.03	0.00	
08.11.2020	3.83	0.10	0.03	0.00	
09.11.2020	3.87	0.13	0.03	0.00	
10.11.2020	3.11	0.17	0.03	0.00	
11.11.2020	2.72	0.05	0.03	0.00	
12.11.2020	3.21	0.09	0.04	0.00	
13.11.2020	2.93	0.08	0.03	0.00	
14.11.2020	2.84	0.06	0.05	0.00	
15.11.2020	2.98	0.06	0.03	0.00	
16.11.2020	3.05	0.10	0.03	0.00	
17.11.2020	3.63	0.10	0.03	0.00	
18.11.2020	3.52	0.06	0.03	0.00	
19.11.2020	4.09	0.14	0.05	0.00	
20.11.2020	4.22	0.18	0.03	0.00	
21.11.2020	5.30	0.27	0.03	0.00	
22.11.2020	5.31	0.32	0.04	0.00	
23.11.2020	3.42	0.13	0.03	0.00	
24.11.2020	2.71	0.07	0.03	0.00	
25.11.2020	2.16	0.00	0.07	0.00	
26.11.2020	-	-	-	-	
27.11.2020	-	-	-	-	
28.11.2020	-	-	-	-	
29.11.2020	-	-	-	-	
30.11.2020	-	-	-	-	
PMH	3.34		0.03		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	433hod 18min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.11.2020	Strana :	6/11

Veličina	HCir	HFr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL (100% PPH)	60.00	4.00	
EL (97% PPH)	10.00	2.00	
EL (95% DPH)			
EL (PDH)	10.00	1.00	
I(%)	40	40	Pozn.
PMH	3.34	0.03	
MZLm v t/mesiac	0.003	0.000	
n PPH < EL ₉₇ +I	762/100%	762/100%	
n PPH > EL ₁₀₀ +I	0/0%	0/0%	
n PPH > EL ₉₇ +I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	762/97%	762/97%	
n neplatných PPH	20/3%	20/3%	
n nahradených PPH	0/0%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh} +I	24/100%	24/100%	
n PDH > EL _{pdh} +I	0/0%	0/0%	
n Dní s L			
n platných PDH	24	24	
n neplatných PDH	1	1	
Min PPH	0.26	0.01	
Max PPH	13.02	0.11	
Min PDH	1.68	0.02	
Max PDH	5.31	0.07	
EQ	0.00	0.00	

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desiatminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: 433hod 18min
ID oprávnených osôb: Z
Tlačené dňa: 25.11.2020

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 7/11

Veličina	TZLr		O2	Pa	TP	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	%	hPa	°C	
EL (100% PPH)	30.00					
EL (97% PPH)	10.00					
EL (95% DPH)						
EL (PDH)	10.00					
I(%)	30					
Dátum	PDH	MZLd	PDH	PDH	PDH	
01.11.2020	3.02	0.00	15.24	978.39	883.61	
02.11.2020	2.46	0.00	13.27	976.43	1062.69	
03.11.2020	3.04	0.00	14.51	979.08	986.37	
04.11.2020	2.80	0.00	14.45	984.43	930.52	
05.11.2020	2.96F	0.00	14.95	991.39	895.79	
06.11.2020	2.55	0.00	13.56	989.68	1003.02	
07.11.2020	2.71	0.00	14.10	987.95	953.62	
08.11.2020	2.59	0.00	14.26	984.32	937.32	
09.11.2020	2.54	0.00	13.53	984.83	975.29	
10.11.2020	2.55	0.00	13.86	986.93	977.83	
11.11.2020	2.74	0.00	14.74	985.23	856.23	
12.11.2020	2.68	0.00	13.80	982.04	953.69	
13.11.2020	2.77	0.00	14.30	981.59	945.30	
14.11.2020	2.78	0.00	14.55	982.21	951.67	
15.11.2020	2.76	0.00	14.32	979.42	925.49	
16.11.2020	2.79	0.00	14.17	976.86	947.51	
17.11.2020	3.20	0.00	15.28	984.89	895.49	
18.11.2020	2.95	0.00	14.57	986.15	911.61	
19.11.2020	2.73	0.00	14.72	980.39	903.74	
20.11.2020	2.65	0.00	14.18	984.28	940.40	
21.11.2020	2.65	0.00	14.41	991.28	947.21	
22.11.2020	2.77	0.00	14.67	986.99	936.89	
23.11.2020	2.55	0.00	15.23	983.51	808.27	
24.11.2020	2.65	0.00	13.73	986.58	981.73	
25.11.2020	4.50	0.00	17.95	984.73	762.32	
26.11.2020	-	-	-	-	-	
27.11.2020	-	-	-	-	-	
28.11.2020	-	-	-	-	-	
29.11.2020	-	-	-	-	-	
30.11.2020	-	-	-	-	-	
PMH	2.75		14.37	984.01	939.50	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	433hod 18min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.11.2020	Strana :	8/11

Veličina	TZLr	O ₂	Pa	Tp	
Jednotka	mg/m ³ N	%	hPa	°C	
EL (100% PPH)	30.00				Pozn.
EL (97% PPH)	10.00				
EL (95% DPH)					
EL (PDH)	10.00				
I(%)	30				
PMH	2.75	14.37	984.01	939.50	
MZLm v t/mesiac	0.000	-	-	-	
n PPH < EL ₉₇ +I	761/100%				
n PPH > EL ₁₀₀ +I	0/0%				
n PPH > EL ₉₇ +I	0/0%				
n platných PPH	761/97%	869/100%	869/100%	869/100%	
n neplatných PPH	21/3%	0/0%	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	27/3%	11/1%	0/0%	
n PDH < EL _{pdh} +I	24/100%				
n PDH > EL _{pdh} +I	0/0%				
n Dní s L					
n platných PDH	24	25	25	25	
n neplatných PDH	1	0	0	0	
Min PPH	1.96	11.97	964.69	451.48	
Max PPH	6.83	20.91	993.09	1202.61	
Min PDH	2.46	13.27	976.43	762.32	
Max PDH	4.50	17.95	991.39	1062.69	
EQ	0.00				

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desiatminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: 433hod 18min
ID oprávnených osôb: Z
Tlačené dňa: 25.11.2020

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 9/11

Veličina	Ts	ObPr	Pozn.
Jednotka	°C	Nm ³ /s	
EL (100% PPH)			
EL (97% PPH)			
EL (95% DPH)			
EL (PDH)			
I(%)			
Dátum	PDH	PDH	
01.11.2020	95.36	0.93	
02.11.2020	95.59	0.83	
03.11.2020	107.04	0.82	
04.11.2020	107.37	0.91	
05.11.2020	109.35	0.90	
06.11.2020	103.46	1.01	
07.11.2020	106.87	0.88	
08.11.2020	108.86	0.92	
09.11.2020	107.71	0.88	
10.11.2020	108.16	0.90	
11.11.2020	106.53	0.98	
12.11.2020	108.06	0.99	
13.11.2020	112.97	0.98	
14.11.2020	112.69	0.99	
15.11.2020	110.19	0.90	
16.11.2020	111.83	0.95	
17.11.2020	106.24	0.96	
18.11.2020	97.14	0.95	
19.11.2020	106.39	0.92	
20.11.2020	108.42	1.00	
21.11.2020	106.26	0.91	
22.11.2020	111.84	1.02	
23.11.2020	104.89	0.93	
24.11.2020	112.26	0.99	
25.11.2020	114.17	0.91	
26.11.2020	-	-	
27.11.2020	-	-	
28.11.2020	-	-	
29.11.2020	-	-	
30.11.2020	-	-	
PMH	107.13	0.93	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ:	FCC Slovensko s.r.o.	Zdroj:	Hoval
Meracie miesto:	Spalovňa KM		
Celkový čas prevádzky systému:	433hod 18min		
ID oprávnených osôb:	Z	Kód:	0644
Tlačené dňa:	25.11.2020	Strana :	10/11

Veličina	Ts	ObPr	
Jednotka	°C	Nm ³ /s	
EL (100% PPH)			
EL (97% PPH)			
EL (95% DPH)			
EL (PDH)			
I(%)			Pozn.
PMH	107.13	0.93	
MZLm v t/mesiac	-	-	
n PPH < EL ₉₇ +I			
n PPH > EL ₁₀₀ +I			
n PPH > EL ₉₇ +I			
n platných PPH	869/100%	869/100%	
n neplatných PPH	0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%	11/1%	
n PDH < EL _{pdh} +I			
n PDH > EL _{pdh} +I			
n Dní s L			
n platných PDH	25	25	
n neplatných PDH	0	0	
Min PPH	20.99	0.16	
Max PPH	129.72	1.34	
Min PDH	95.36	0.82	
Max PDH	114.17	1.02	
EQ			

Vysvetlivky:

PDH < EL _{pdh} +I	PPH - Polhodinová priemerná hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
Q - PDH > EL _{pdh} +I	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
X - n (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 0	EL ₁₀₀ - Emisný limit pre 100% PPH	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Y - n (PPH > EL ₉₇ +I) > 0	EL ₉₇ - Emisný limit pre 97% PPH	DPH - Desiatminútová priemerná hodnota
L - (DPH > EL ₉₅ +I) > 5%, (PPH > EL ₁₀₀ +I) > 5%	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL ₉₅ - Emisný limit pre 95% DPH

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 11/2020

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Meracie miesto: Spalovňa KM
Celkový čas prevádzky systému: 433hod 18min
ID oprávnených osôb: Z
Tlačené dňa: 25.11.2020

Zdroj: Hoval
Kód: 0644
Strana : 11/11

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.11.2020	08:00	00:00	02:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.11.2020	06:00	00:30	00:00	17:30	00:00	00:00	00:00	00:00
03.11.2020	00:00	00:00	01:00	23:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.11.2020	05:30	00:00	01:00	17:30	00:00	00:00	00:00	00:00
05.11.2020	01:30	00:00	06:30	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.11.2020	10:00	00:00	01:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.11.2020	03:00	00:00	01:30	19:30	00:00	00:00	00:00	00:00
08.11.2020	07:00	00:00	02:00	15:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.11.2020	06:30	00:00	00:00	17:30	00:00	00:00	00:00	00:00
10.11.2020	05:00	00:00	01:30	17:30	00:00	00:00	00:00	00:00
11.11.2020	13:00	00:30	02:00	08:30	00:00	00:00	00:00	00:00
12.11.2020	10:30	00:00	00:00	13:30	00:00	00:00	00:00	00:00
13.11.2020	05:30	00:00	01:00	17:30	00:00	00:00	00:00	00:00
14.11.2020	04:30	00:00	01:30	18:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.11.2020	05:00	00:00	02:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.11.2020	06:30	00:00	00:30	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.11.2020	04:00	00:00	02:30	17:30	00:00	00:00	00:00	00:00
18.11.2020	09:00	00:00	01:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.11.2020	04:30	00:30	02:30	16:30	00:00	00:00	00:00	00:00
20.11.2020	05:30	00:00	01:30	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.11.2020	02:30	00:00	02:30	19:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.11.2020	03:30	00:00	03:00	17:30	00:00	00:00	00:00	00:00
23.11.2020	09:00	00:00	05:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.11.2020	07:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.11.2020	00:00	00:00	00:30	00:30	00:00	00:00	23:00	00:00
26.11.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
27.11.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
28.11.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
29.11.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
30.11.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkom	142:30	01:30	42:00	391:00	00:00	00:00	23:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 UP - Ustálená prevádzka
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 OKA - dobeh
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

