

OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Číslo spisu

OU-KM-OSZP-2026/000413-009

Kysucké Nové Mesto

10. 03. 2026



Rozhodnutie

Výrok

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 44 ods.1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva prevádzkovateľovi

FCC Slovensko s. r. o.

Bratislavská 18, 90051 Zohor

IČO: 31 318 762

s ú h l a s

podľa § 26 ods.1 písm. e) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vydanie zmeny dokumentu :

Súbor technicko- prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stredného zdroja znečisťovania ovzdušia:

„ Spal'ovňa nebezpečných odpadov Kysucké Nové Mesto“

Kategorizácia zdroja:

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z., o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „vyhláška č.248/2023 Z. z.“), je predmetný zdroj kategorizovaný ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii:

5. Nakladanie s odpadmi

5.1 Spal'ovanie odpadov:

a) spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou v t za deň

5.1.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia prahová kapacita pre stredný zdroj: < 10t za deň

Maximálne množstvo spaľovaných odpadov: 5t/deň, 1 500t/rok

Začlenenie a vymedzenie zariadení

Spal'ovňa nebezpečných odpadov – Hoval SCHIESTL G 24

5. Nakladanie s odpadmi

5.1 Spal'ovanie odpadov:

a) spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou menej ako 10 t za deň

Náhradný zdroj el. energie EZA GETOR GI440S +ATS

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1 technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným úhrnným menovitým tepelným príkonom v MW

1.1.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

Elektrický zdrojový agregát EZA GETOR GI440S + ATS

- menšie stredné spaľovacie zariadenie s príkonom 0,3 MW až 1 MW

(príloha č.4 vyhlášky – agregáčné pravidlo I. bod 3)

Umiestnenie zdroja:

- spaľovňa Kysucké Nové Mesto - KNC 2234/125 a 2234/189 v k. ú Kysucké Nové Mesto

Podmienky súhlasu:

Ak nastanú v budúcnosti zmeny zdroja alebo jeho časti, ktoré preukázateľne nemajú nepriaznivý vplyv na znečisťovanie ovzdušia, nie je potrebné podať žiadosť o schválenie zmien súboru, ale súčasne s ich vykonaním je potrebné zaznamenať zodpovedajúce zmeny súboru ako doplnok súboru, v ktorom sa uvedie popis zmeny, ktorú časť súboru mení, dátum jej uskutočnenia a potvrdenie podpisom štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa zdroja.

Doplnok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť súboru. Jeho kópiu zašle prevádzkovateľ zdroja bezodkladne na vedomie príslušnému výkonnému a kontrolnému orgánu ochrany ovzdušia.

Súčasne upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia : pri umiestňovaní a inštalácii technologických celkov , ktoré podliehajú stavebnému konaniu a pri zmenách :

- určených TPP a TOO, ktoré sú uvedené v súbore,

- používaných palív a surovín,

- technologických zariadení zdroja,

- využívaných technologických zariadení,

je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany ovzdušia alebo následne aj o schválenie zodpovedajúcich zmien v súbore podľa zákona o ovzduší.

Odôvodnenie

Prevádzkovateľ FCC Slovensko s. r. o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor , IČO: 31 318 762 požiadal dňa 18. decembra 2025 tunajší okresný úrad o vydanie súhlasu na zmenu súboru technicko- prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Spaľovňa nebezpečných odpadov Kysucké Nové Mesto“, umiestnený v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, parc. Č. KN-C 2234/25, 2234/89.

Dokument prevádzkovateľ vypracoval v zmysle plnenia povinností prevádzkovateľa podľa §34 zákona 146/2023 Z.Z o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dňom doručenia žiadosti o vydanie súhlasu na schválenie zmeny STPP A TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „ Spaľovňa nebezpečných odpadov Kysucké Nové Mesto“ bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 26 ods.1 písm. e) zákona č. 146/2023 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KM-OSZP-2024/000413-002 z 07. januára 2026 oznámil v predmetnej veci začatie správneho konania. Dňa 07. januára 2026 tunajší úrad zaslal listom OU-KM-OSZP- 2026/000413-003 žiadosť o stanovisko pre schválenie predmetného súboru Slovenskej inšpekcie životného prostredia inšpektorát ŽP Žilina (ďalej len SIŽP) , Legionárska 5, 012 05 Žilina. Zároveň tunajší úrad rozhodnutím OU-KM-OSZP- 2026/000413 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušil predmetné konanie do doručenia stanoviska SIŽP.

SIŽP vo svojom stanovisku k zmene STPP a TOO č. 248/73/2026-1910/2026 doručenom na tunajší okresný úrad dňa 26. januára 2026 odporúča navrhovaný STPP a TOO schváliť po úprave a doplnení nižšie uvedených technických a obsahových náležitosti v jednotlivých častiach:

- v bode 1.11 doplniť do zoznamu skratiek a symbolov skratky použité v prílohe č. 4 (BO, SO, GO);
- v bode 2.1.2 je použitá skratka „BaP“, „PM 10“ a „PM 2,5“, ktorá absentuje v bode 1.11;
- v prílohe č. 5 je uvedený dokument „Manipulačný poriadok“. Dokument nie je spomínaný na inom mieste v celom materiáli;
- Príloha č. 5 nemá výpovednú hodnotu;
- v bode 2.1.7 navrhujeme doplniť údaje o uvedení stacionárneho zdroja do prevádzky vyžadované vyhláškou MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia (ďalej aj ako „vyhláška MŽP SR č. 254/2023 Z. z.“);
- v bode 2.1.11.2 je uvedené odporúčanie – vykonávať revízne prehliadky filtračného zariadenia odbornou firmou minimálne 2x za rok. Toto technicko-organizačné opatrenie absentuje v prílohe č. 4;
- v bode 2.1.11.3 je použitá skratka ATS. Táto skratka absentuje v zozname uvedenom v bode 1.11;
- v bode 2.1.17.1 je použitá skratka „WinEMAG“, ktorá absentuje v zozname uvedenom v bode 1.11;- v bode 2.1.17.2 je použitá skratka „TLV“, ktorá absentuje v zozname uvedenom v bode 1.11;- v bode 2.1.20 je použitá skratka „DG“, ktorá absentuje v zozname uvedenom v bode 1.11;
- v bode 2.1.20 absentujú údaje požadované vo vyhláške MŽP SR č. 254/2023 Z. z. (GPS súradnice);- v bode 2.1.20 je odkaz na prílohu č. 2. V prílohe č. 2 nie sú uvedené údaje požadované v tomto bode podľa vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z.
- v bode 3.10 uviesť jednotlivé určené podmienky prevádzkovania a podmienky ich zisťovania z hľadiska ochrany ovzdušia;
- v bode 3.11 doplniť relevantné interné prevádzkové evidencie spoločnosti o dodržaní emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek, spôsob ich vedenia (forma);
- v bode 4 uviesť všetky technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia, ktoré sa zaznamenávajú, prípadne odkaz na bod, v ktorom sú tieto údaje uvedené;
- v bode 4.1 písm. a) uviesť parametre, ktoré treba dodržať na zabezpečenie správneho chodu spaľovne na zabezpečenie dodržania stanovených emisných limitov (údaje o sorbentoch a aktívnom uhlí, ...);
- v bode 4.1 absentujú údaje o zariadeniach na čistenie spalín;
- v celom bode 4.2 doplniť parametre súvisiace s prevádzkou zariadení na čistenie spalín;- v bode 5.2 uviesť opatrenia, ktoré treba dodržať pri jednotlivých prechodových stavoch (rozhorievanie, horenie, ochladzovanie a spaľovanie rôznych druhov nebezpečného odpadu, ...);
- v bode 5.3 je obsah prvého odstavca nerelevantný;
- v bode 6.1 uviesť možnosť vzniku poruchy, napríklad pri odstávke el. energie z verejnej siete, poškodenie teplovodného spalínového výmenníka, poškodenie dochladzovacieho spalínového výmenníka, poškodenie čističov spalín a poškodenie odsávacieho ventilátora;
- v bode 6.4 písm. a) uviesť akým spôsobom bude riešená situácia pri výpadku el. energie z verejnej siete prostredníctvom záložného zdroja, s časovým usporiadaním jednotlivých krokov na zabezpečenie špecifických požiadaviek podľa prílohy č. 5 tretej časti v bode 2. vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. 11z. a podrobné podmienky pri dopálení vsádzky, čo predstavuje 25 min a menej pri nutnom odpojení odprašovacieho zariadenia a napojení kotla na havarijnú komín;
- v bode 6.4 písm. b) uviesť zoznam limitných hodnôt parametrov, ktorých nedodržanie môže spôsobiť haváriu;
- v bode 6.4 písm. c) uviesť limitné časové termíny uplatnenia mimoriadnych protihavarijných postupov a opatrení s personálnou zodpovednosťou zamestnancov zmeny;
- v bode 6.4 písm. d) uviesť znečisťujúce látky a ich predpokladaný hmotnostný tok, najvyššiu hmotnosť a čas trvania úniku do odstránenia príčin havárie (napríklad pri dopálení vsádzky);
- v bode 7.1 písm. a) v predposlednom odstavci je uvedená veta“ Po havárii je obnovenie chodu prevádzky možné len na základe povolenia konateľa spoločnosti a až po odblokovaní príslušnej časti zariadenia“. Uviesť konkrétne prípady, kedy nastane takéto zablokovanie zariadení;
- v bode 7.2 absentuje riešenie situácie v prípade poruchy zariadenia na čistenie spalín; v STPP a TOO je viackrát odkaz na prílohu č. 3 a 4. V týchto prílohách absentujú technicko-organizačné opatrenia a technicko-prevádzkové parametre v prípade poruchy zariadení na čistenie spalín.

Dňa 11. februára 2026 bol na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie doručený prevádzkovateľom upravený súbor STPP a TOO.

Po preštudovaní vyššie uvedeného súboru, okresný úrad dospel k záveru , že predmetný STPP a TOO je potrebné ešte doplniť o nasledujúce údaje:

- bode 2.1.20 uviesť údaje, ktoré sú v tomto bode vyžadované z dôvodu lepšej orientácie v súbore; v bode chýba zmienka o fugitívnych emisiách; aké emisie sa vypúšťajú v prípade použitia havarijného komína?
- v celom STPP a TOO absentujú údaje o čistiacich zariadeniach, o ich podmienkach prevádzky. V bode 4.1 sa tieto údaje žiadajú uviesť.
- bode 6.4 uviesť k jednotlivým písmenám požadované informácie. Nie je uvedená možná porucha na odlučovacích zariadeniach. V odlučovacích zariadeniach sú použité textilné filtre, sorbenty a aktívne uhlie. O ich možných poruchách nie je žiadna zmienka v súbore.

Prevádzkovateľ dňa 06. marca 2026 doručil upravený súbor STPP a TOO o vyššie uvedené požiadavky. Po preskúmaní podkladov predložených prevádzkovateľom správny orgán zistil, že predložené dokumenty sú vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Na základe predložených podkladov v tomto konaní a podkladov predložených k predchádzajúcim správnym konaniam súvisiacich s uvedeným zdrojom správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ dňa 02. decembra 2025 uhradil správny poplatok vo výške 7 eur podľa položka 170 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Ing. Zuzana Hýllová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10115

Doručuje sa

FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

o doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-KM-OSZP-2026/000413-009

Dátum vytvorenia doložky:

16.03.2026

Vytvoril:

Urbaníková Miriama, Ing.

aje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

12.03.2026

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera

Počet listov

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

Názov právnickej osoby

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka



