

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 7011-36922/37/2017/Faš/370160104/Z12

Bratislava 15.01.2018



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 07. 2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **FCC Slovensko, s.r.o.**
Sídlo: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor**
Identifikačné číslo organizácie: **43 859 623**
Variabilný symbol prevádzky: **370160104**
Adresa prevádzky: **Dolný Bar, 930 14, okres Dunajská Streda**

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 12 integrovaného povolenia je:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

podľa § 3 ods. (3), písm. b) bod 4. zákona o IPKZ – súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (§ 3 ods. (3) písm. b) bod č. 4. zákona o IPKZ).

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v kapitole „Súčasťou integrovaného povolenia je“ vkladá nový text v nasledovnom znení:

Inšpekcia v oblasti ochrany vôd

u d e ľ u j e s ú h l a s :

podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Súhlas sa vzťahuje na objekty a činnosti, pri ktorých sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami:

Neverejná čerpacia stanica PHM.

2. V časti integrovaného povolenia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 2. Opis prevádzky) sa za text:

h) priestor na uskladnenie prázdnych kontajnerov s odlučovačom ORL AS TOP 15DFS, z ktorého sa prečistené vody z povrchového odtoku vypúšťajú nepriamo do podzemných vôd

dopĺňa text:

i) neverejná čerpacia stanica PHM

Jedná sa o premiestniteľnú dvojplášťovú nádrž na naftu objemu 10 000 l s čerpacou jednotkou 70 l/min, 230 V výdajnou hadicou DN 25 – 6m automatickou výdajnou pištoľou a pulzátorom v uzamykateľnej skrinke výrobcu CHEMOWERK GmbH, In den Backenländern 5, D-71384 Weinstadt, Nemecko.

Nádrž:

Nadzemná, dvojplášťová, netlaková, valcová. Vnútorný plášť je z ocelového plechu hrúbky 5 mm, vonkajší plášť je z ocelového plechu hrúbky 3 mm a slúži ako

záchytná nádrž. Po obvode ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadne armatúry ani výstupné otvory. Na kontrolu tesnosti medzi plášťa je použitá technológia na báze kvapaliny (nemrznúca zmes – Antofrogen), ktorou je priestor medzi plášťa naplnený. Medzi priestor nádrže je prepojený s vyrovnávajúcou priehl'adnou nádobkou, ktorá slúži ako integrovaný optický ukazovateľ presakovania. Vzďialenosť medzi vnútorným a vonkajším plášťom je cca 10 mm. Veko nádrže je z ocel'ového plechu hrúbky 12 mm, na ktorom sú umiestnené armatúry:

- Odkalovacia armatúra
- Odvzdušnenie nádrže
- Zariadenie pre meranie výšky hladiny kvapaliny a nádrži (merná tyč)
- Napĺňacia armatúra
- Sacia armatúra so spätnou klapkou
- Rezervným otvorom pre pripojenie zariadenia na meranie výšky kvapaliny v nádrži

Technické parametre nádrže:

Nádrž 10 000 l:

- Maximálny objem – 10 090 l
- Prevádzkový objem – 9 585 l (95%)
- Dĺžka nádrže – 5 150 mm
- Šírka nádrže – 1 750 mm
- Výška nádrže – 2 250 mm
- Hmotnosť – 2 200 kg

3. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienky povolenia / A. Podmienky prevádzkovania / 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami) sa dopĺňajú podmienky:

- 6.4. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.
- 6.5. Všetky prevádzkové a skladovacie nádrže musia byť vybavené meraním objemu kvapalín v %.
- 6.6. Skladovacie a prevádzkové nádrže znečisťujúcich látok vizuálne nekontrolovateľné musia byť vybavené kontrolným systémom indikácie netesnosti nádrží.
- 6.7. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých rezervoárov v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepád musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie znečisťujúcich látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.
- 6.8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. vykonanie skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov znečisťujúcich látok nasledovne:
 - a) opakovane od vykonania prvej úspešnej skúšky pri znečisťujúcich látkach každých minimálne **10 rokov**,

- b) po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 - c) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.
- 6.9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach na skladovanie znečisťujúcich látok, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, minimálne **raz za 20 rokov**.
- 6.10. Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie podľa § 39 ods. (7) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
- 6.11. V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke. Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie so vstupnými surovinami tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:
- a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní vstupných surovín,
 - b) bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch,
 - c) vykonávaním manipulácie so znečisťujúcimi látkami len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku.
- 6.12. Prevádzkovateľ musí minimálne počas stáčania alebo prečerpávania znečisťujúcich látok vizuálne prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a čerpadiel,
- 6.13. Stáčanie olejov a kvapalných znečisťujúcich látok môže byť vykonávané iba na mieste na to určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3290/947-OIPK/2006/Kk/370160104 zo dňa 07. 06. 2006 a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é .

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 16.08. 2017 prevádzkovateľa **FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762**, doručenej Inšpekcii dňa 16. 08. 2017 na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar**“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7011-28876/37/2017/Faš /Z12 zo dňa 14. 09. 2017 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Súčasne určila lehotu pre pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o možnosti nazrieť do žiadosti. Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 12 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (10) písm. a), b), c) a d). Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (10) písm. e) zákona o IPKZ. V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie k začatiu konania bolo zaslané vyjadrenie dotknutého orgánu - Okresného úradu Dunajská Streda, Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2017/015758-02 zo dňa 13. 10. 2017. Toto vyjadrenie bolo súhlasné a bez pripomienok.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia. Dôvodom žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (§ 3 ods. (3) písm. b) bod č. 4. zákona o IPKZ) pre neverejnú čerpaciu stanicu PHM.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. Obec Dolný Bar, Obecný úrad Dolný Bar č. d. 30, 930 14 Dolný Bar

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda